



170009252116



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1379



编号: YD20180822-EMC

国家电网公司自动化设备电磁兼容实验室

检 验 报 告

检验类别: 型式检验

样品名称: TG-T3001 智能配变终端 TTU

委托单位: 浙江天正电气股份有限公司

实验室公章:



报告发送日期: 2018 年 7 月 16 日

检 验 报 告 总 表

样品型号	TG-T3001	样品名称	智能配变终端 TTU		
检验类别	型式检验	委托单位	浙江天正电气股份有限公司		
		委托单位地址	浙江省乐清市柳市镇天正工业园区		
送样数量	1 台	样品编号	YD20180822		
样品接收日期	2018 年 5 月 9 日	样品接收状况	外观完好无损, 电性能待查		
软件版本号	/	软件校验码	/		
检验时间	2018 年 5 月 9 日				
检验地点	南京市浦口高新开发区高科四路 2 号				
检验依据	GB/T 15153.1-1998 运动设备及系统 第 2 部分: 工作条件 第 1 篇: 电源和电磁兼容性 GB/T 17626.4-2008 电磁兼容试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.9-2011 电磁兼容试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验 DL/T 721-2013 配电自动化远方终端 (判定)				
主要检验仪器设备、编号及校准有效期					
静电放电测试仪 ONYX16 PAL/F-02.0001 2019.06.23					
快速瞬变脉冲群干扰发生器 EFT 500N5.1 PAL/F-04.0002 2019.09.07					
传导干扰模拟器 UCS500M6 PAL/F-05.0001 2019.09.07					
振荡波发生器 OCS500N6 PAL/F-12.0002 2019.09.07					
继电保护测试仪 DK-51C2 PAL/F-00.0001 2018.09.07					
信号发生器 SML03 PAL/F-03.0001 2020.04.08					
功率放大器 250W1000A PAL/F-03.0005 2018.12.08					
对数周期天线 HL046E PAL/F-03.0012 2018.05.29					
三相谐波测试系统 15003ix-CTS/EOS-3 PAL/F-11.0002 2020.04.08					
结 论	浙江天正电气股份有限公司的样品: TG-T3001 智能配变终端 TTU, 经送样质量检验, 其所检项目: 静电放电、快速瞬变脉冲群、阻尼振荡波、辐射电磁场、1.2/50-8/20 μ s 浪涌、工频磁场、脉冲磁场、阻尼振荡磁场、电压突降和中断(详见本报告第 3 页至第 10 页), 检验结果符合检验依据要求。				
检 验	沈雪梅 沈雪梅	姜宁浩 姜宁浩			
主 检	沈雪梅 沈雪梅	校 对	傅静波 傅静波	打 字	王 宁
审 核	汤效军 汤效军	批 准	施玉祥 施玉祥		

声明: 1、未经本中心书面同意, 不得部分复制、涂改本检验报告 (全部复制除外);

2、委托 (或受检) 单位对检验报告的申诉期限为报告发送后 15 天止;

3、本检验报告只对受检样品负责; 检验有效期按上述检验依据参照执行; 如产品有重大改变, 应按检验依据重新检验。

4、若本检验报告未加盖 CMA 标识, 则限内部使用, 仅供参考。

检验报告发送日期: 2018 年 7 月 16 日

国家电网公司自动化设备电磁兼容实验室 (025) 81098585

地址: 南京市江宁区诚信大道 19 号 邮编: 211106

pal.sgepri.sgcc.com.cn

itc@sgepri.sgcc.com.cn

emc@sgepri.sgcc.com.cn